



Røykvarslerdagen

1. desember

Et samarbeid mellom Norsk brannvernforening,
DSB, DLE, Brannvesenet og Gjensidige

Husk
å bytte
batteri!

De 5 viktigste tipsene for brannsikkerhet

1. Sørg for å ha fungerende røykvarslere, helst sammenkoblet slik at de varsler samtidig. Har boligen din flere etasjer, må du ha minst én i hver etasje. Husk å teste røykvarslerne jevnlig, og bytt batterier minst én gang i året – gjerne på Røykvarslerdagen.
2. Bruk av komfyr er den vanligste enkeltårsaken til brann og branntilløp i Norge. Monter komfyrvakt som varsler og bryter strømmen til komfyren når temperaturen blir farlig høy. Bruk aldri komfyren hvis du er trøtt, påvirket av alkohol eller annet som gjør deg mindre oppmerksom.
3. Gjør deg kjent med rømningsveiene fra hver etasje i boligen din. Pass på at de alltid er frie for hindringer.
4. Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslukkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Det bør være slokkeutstyr lett tilgjengelig i hver etasje. I tillegg kan det være lurt å ha slokkespray og/eller brannteppe ved utsatte steder som peis og komfyr.
5. Tenk nøye igjennom hva du bør gjøre hvis det oppstår en brann. Hold brannøvelser hjemme, og avtal hva som skal være møteplassen utenfor huset. Har du barn, gjør øvelsen til en lek.

Et lite bytte til stor nytte

Røykvarslere redder liv – så lenge de virker. Bytter du batteri på Røykvarslerdagen, tester den og minner dem du er glad i om å gjøre det samme, har du gjort et bittelite grep for å kunne nyte alle de andre dagene i året.

Forebygg brann i hjemmet ditt

Gjennomfører du jevnlige kontroller av brannsikkerheten i boligen din, reduserer du risikoen for brann. Her er et enkelt skjema for kontroller du kan gjøre selv.

Sjekkliste for brannsikring

Boligen har minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, eller et brannalarmanlegg. Batteri(er) er byttet og røykvarsleren er sjekket

OK

Det er brannslukkeutstyr lett tilgjengelig i boligen

Det er ingen synlige feil i sikringsskap. Ingen svimerker, varme sikringer eller løse skrusikringer

Det er ingen synlige feil på skjøteledninger, støpsel eller kontakter

Det er ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein eller brannmur

Det er gode rømningsmuligheter i alle etasjer

Det er montert komfyrvakt

Kontrollert dato: _____