

Se Liste

Samtykke AGA AS, LNG terminal Bingsa

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til AGA AS søknad om samtykke for håndtering av farlig stoff på LNG terminalen på Bingsa i Ålesund mottatt 17.02.2017. AGA AS har søkt om samtykke for anlegget i forbindelse med eierskifte, da de 10. november 2016 kjøpte boet etter tidligere Naturgass Møre.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt. Da dette er et eierskifte for et eksisterende anlegg i drift, har ikke søknaden vært ute til høring. Høring av samtykker knyttet til eierskifte er ikke vanlig praksis i DSB. DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, AGA AS (org. Nr. 97422593), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens LNG terminal på Bingsa (gnr 34/40 Bnr 271) som omsøkt 17.02.2017.

Om anlegget

Bingsa industriområde er et relativt stort område der det drives bergverksdrift, betongproduksjon, asfaltproduksjon, gjenvinningsanlegg mm. LNG-terminalen er lokalisert nær midten av dette industriområdet. LNG-anlegget ligger ved kai og består av to overgrunns liggende tanker. Gassen lagres i flytende form. LNG tankene kan fylles fra skip gjennom fylleledning og fra tankbil. Veidekkes asfaltverk i Bingsa forsynes med naturgass via en lavtrykksledning fra terminalen, mens LNG distribueres døgnkontinuerlig med semitrailere til industrielle forbrukere i Midt-Norge. Driften av LNG-anlegget er automatisk og ubetjent, med unntak av lasting/lossing av skip og tankbil. Anlegget har en maks kapasitet for lagring på 576 tonn LNG.

LNG terminal Bingsa blir døgn-kontinuerlig overvåket ved driftssentral Mørenett. I en beredskapssituasjon vil en alarm bli automatisk sendt til driftssentralen. Driftssentralen har ansvar for å varsle brannvesen, politi og ambulanse og AGA-vakt ved en alvorlig hendelse.

Regelverk og samtykke

På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten kommer inn under § 9 i storulykkeforskriften.

Som storulykkevirksomhet, er AGA AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17.

Forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (PKU) og forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (SKU) stiller krav om konsekvensutredning (KU) av visse typer tiltak. Etablering og endring av tiltak som er omfattet av storulykkeforskriften, kan medføre plikter etter PKU eller SKU. I dette tilfellet hvor det søkes om samtykke på grunn av eierskifte, uten at det utføres andre endringer på anlegget, har ikke virksomheten plikter etter PKU eller SKU.

Vedtak

Ved behandling av samtykkesøknaden er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig stoff, herunder risiko for 3. person. Teknisk utførelse og sikkerhetstiltak, herunder beredskapstiltak, inngår som sentrale faktorer ved vurdering av risiko.

Iso-risk kurvene beregnet i risikoanalysen viser at hensynssonene ligger utenfor AGA sitt terminalområde, men innenfor selve industriområdet. Det er vurdert at risikoen i liten grad påvirker 3. person. Med 3. person menes i denne sammenhengen personer som befinner seg utenfor industriområdet og ikke har noe med virksomheten å gjøre.

AGA AS har fått med seg kompetanse og erfaring fra Møre Naturgass for drift og vedlikehold av anlegget. Arbeid utført i klassifiserte områder skal utføres av personell med kunnskap om dette. Serviceteknikere ansatt i AGA har grunnleggende fagkompetanse og intern opplæring som skal sikre nødvendig kunnskap. I tillegg skal den som utfører service og vedlikehold på LNG anlegg inneha sertifikat som Gasstekniker II.

Vilkår

Samtykke gis på følgende vilkår:

Generelle

1. Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter forskrift om håndtering av farlig stoff, storulykkeforskriften og annet relevant regelverk fastsatt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jfr. forskrift 6. desember 1996 om helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
2. Anlegget skal være utformet som vist i søknad datert 17.02.2017 med tilhørende dokumentasjon.

Samtykke kan trekkes tilbake dersom myndighetene finner dette nødvendig eller dersom følgende forhold oppstår:

- Det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tildelingen av samtykket.
- De vilkår som er gitt i samtykket ikke blir overholdt.
- Samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede vedtak.
- Forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at samtykke ble gitt.
- Sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke lenger ansees å svare til krav som bør stilles.

Dersom håndteringen av farlig stoff ikke påbegynnes innen 2 år fra den dato samtykket er gitt, faller samtykket bort.

Samtykke gir i seg selv ikke rett til disposisjon over eiendommen hvor aktiviteten finner sted.

Dersom virksomheten overdras, må nytt samtykke innhentes av ny eier. Samtykket i seg selv gir ikke disposisjonsrett over eiendommen.

Dette samtykket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff § 25. Klagefrist er 3 uker fra samtykket er mottatt. En eventuell klage sendes via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For øvrig vises til forvaltningslovens §§ 28-32.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for industrisikkerhet

Gry Haugsnes
avdelingsleder

Glesnes, Torbjørn
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi Sendt:

AGA AS - jan.einar.gjerde@no.aga.com
Ålesund Kommune - postmottak@alesund.kommune.no
Ålesund brannvesen - brannvesenet@alesund.kommune.no