

Rapport fra sluttkontroll

Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Kontaktperson	Telefon	E-post	

Anlegg

Arbeidets omfang

Prosjektering

Utførelse

Type arbeid

Ny installasjon

Mindre utvidelse

Større utvidelse

Ombygging/
rehabilitering

Vedlikehold

Beskrivelse av arbeidet

--

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappennummer
Påbegynt	Ferdigstilt	Målepunkt ID	
Utført i henhold til følgende forskrift	Utført i henhold til følgende standard(er)	Type bolig	

Registrert elvirksomhet

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
Elvirksomhets-ID	Faglig ansvarlig	E-post	

Om NHO Elektrodokumentasjon:

NHO Elektrodokumentasjon er et rammeverk for dokumentasjon, utarbeidet av NHO Elektro. Elektrovirksomheten er fullt ut ansvarlig for å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig og dekkende for den aktuelle installasjonen. Korrekt utfylling og bruk av NHO Elektrodokumentasjon er elektrovirksomhetens ansvar.

1. Risikovurdering

1.1 Er det gjennomført skriftlig risikovurdering av installasjonen, og er denne gjennomgått med eier/kunde?

 Ja Nei

Kommentar

1.2 Er installasjonen tilpasset forhold avdekket i risikovurderingen?

 Ja Nei

Kommentar

1.3 Er installasjonen egnet til forutsatt bruk etter dialog med eier/kunde?

 Ja Nei

Kommentar

2. Visuell kontroll

2.1 Er installasjonen utført i henhold til prosjektering?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.2 Er utstyr egnet til forutsatt bruk og CE-merket?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.3 Er alt installert elektrisk utstyr tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.4 Er kabler og elektrisk utstyr fagmessig utført og i henhold til produsentens anvisninger?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.5 Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

2.6 Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.7 Er jordelektroder tildekket, og er alle elektroder sammenkoblet?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.8 Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.9 Har alle anleggsdeler tilstrekkelig kapslingsgrad?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.10 Er ledere og vern riktig koordinert?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.11 Er justerbare vern riktig justert?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.12 Er jordfeilbrytere riktig valgt med tanke på type og utløserstrøm?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.13 Er det valgt nødvendig utstyr for frakobling og utkobling?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.14 Er det montert nødvendige overspenningsvern?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

2.15 Er alle tilkoblinger riktig utført?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.16 Er anleggsdelere og ledere tilstrekkelig merket?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

2.17 Er PE, PEN, og N-ledere merket?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3. Måling/prøving

3.1 Er kontinuitet i beskyttelsesledere, utjevningsforbindelser og jordingsledere målt og funnet i orden?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3.2 Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3.3 Er det foretatt polaritetskontroll?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3.4 Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi

 Ja Nei Ikke aktuelt

Metode

Verdi

Kommentar

3.5 Er det kontrollert at kursene har elektromagnetisk utkobling?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

3.6 Er installasjonen funksjonstestet?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3.7 Er det kontrollert spenningsfall?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

3.8 Er det gjennomført kontroll av akustisk/synlig signal der overspenningsvern er plassert i tilknytningsskapet?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

4. Generelt

4.1 Elkontroll for bolig anbefales etter følgende antall år:

Kommentar

4.2 Er dokumentasjon og bruksanvisninger overlevert eier/bruker?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

4.3 Er skjult varme dokumentert og eier/kunde informert?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

4.4 Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

4.5 Har du sikret at den nye installasjonen ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende installasjon?

 Ja Nei Ikke aktuelt

Kommentar

Rapport fra sluttkontroll

4.6 Er installasjonen ladeklar?

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Kommentar

4.7 Er det installert solstrøm og/eller batterilagring, og er det utarbeidet egen dokumentasjon for dette?

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Kommentar

Verifikasjon utført av

Navn

Stilling/tittel

Dato

Signatur