



NGIB  
Førebyggjande avdeling Brannvern  
Postmottak  
5914 Isdalstø

| Direkte                | Telefon     | e-post                                   |
|------------------------|-------------|--|
| Ole Johan Ingebrigtsen | 56 37 56 90 | liolin@lindas.kommune.no                 |
| Frode Langeland        | 56 37 56 91 | lifrla@lindas.kommune.no                 |
| Gjert Holtan           | 958 81 888  | hogj@lindas.kommune.no                   |
| Ann-Therese Strønen    | 56 37 56 94 | Ann-Therese<br>Stronen@lindas.kommune.no |
| Gunn Ramslie           | 56 67 56 88 | ligura@lindas.kommune.no                 |

**Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap**

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg  
Postboks 2014, 3103 Tønsberg

20.06.2017

**Uttale i sak 16/1891.**

Navn på objekt: Gasnor, Mongstad.

Det er i søknaden om håndtering av farleg stoff på CCB Mongstad to faktafeil om brannvernet.

Desse to er:

Punkt 11: Det foreligger ingen avtale med Lindås, Meland og Modalen brann og redning om skumlegging av anlegget.

Punkt 15.4.2: Ressursoppsettet i dette punktet er feil. Rette ressursar er lagt ved i mail som og er sendt søkar.

Med helsing:

Ole Johan Ingebrigtsen  
Avdelingsleiar, Førebyggjande avdeling